

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении

г.Дербент

25.10.2021

Прокурор г.Дербента советник юстиции Морозов А.С., рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж».

В ходе проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж» выявлены следующие нарушения:

- Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

- Имеющиеся системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатируются в неисправном состоянии. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

- Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

- Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);

- Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412).

- Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

- На крыше здания отсутствуют металлические ограждения, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 53254 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 118.13330-2012, п. 6.43; СП 4.13130.2013, п. 7.16;

+ На объекте отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 2);

+ Отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);

- Не оборудованы автономными установками пожаротушения электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.4; СП 5.13130.2009. Таблица А.4

+ Отсутствуют индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного) ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 56;

- Не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ПП РФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 50;

- Внутренний противопожарный водопровод находится не исправном состоянии ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 50;

- На путях эвакуации здания 3-х этажного корпуса не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 СП 1.13130.2020, п. 4.3.12;

- В помещении спортзала не установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (НПБ 110-03, п. 14);

- В здании общежития имеющийся план эвакуации людей при пожаре не соответствует ГОСТ Р (ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 5);

3. Д. - В комнатах допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 35-а);

3. В - Здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

В силу ст.37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной

безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, и.о. директора ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж» Махмудовой Наимой Гаджиевны, совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Место совершения административного правонарушения: г.Дербент.

Время совершения административного правонарушения: 22.10.2021


На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.7.1, 23.21, 25.11 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч.2 ст.22 и ст.25 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:


1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Махмудовой Наимы Гаджиевны, 14.09.1962 г.р., проживающей по адресу: ул. Ярагского, 15, г.Дербент.

2. Материалы для рассмотрения по подведомственности в соответствии со ст.23.34 КоАП РФ направить в ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в г.Дербенте.

Прокурор г.Дербента
советник юстиции


А.С. Морозов


Копия постановления мне вручена, его сущность и содержание разъяснены и понятны.

 Махмудова Н.Г.

Разъясняю права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны.

 Махмудова Н.Г.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Н.Г. Махмудова Махмудова Н.Г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190447

Владелец Сейидов Шарафутдин Гаджиалиевич

Действителен с 15.10.2023 по 14.10.2024